



# H. Jessen Jürgensen a/s

- alt til klima- og køleanlæg



## Garantibevis:

SKAL UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER. (Dokumentet kan rekvireres i Pdf. format)

Denne opstartsrapport skal indsendes senest 14 dage efter montering for at opretholde garantiaftale.

<b>Opstartsrapport for varmepumpe:</b>				
<b>Kundens navn:</b>			<b>Underskrift:</b>	
Adresse:				
<b>By:</b>		<b>Postnr.:</b>		
<b>Installatør:</b>			<b>Underskrift:</b>	
Udført af:				
Udført dato:			KMO nr.:	
<b>Indedel:</b>	Model:			
	Serienr.:			
<b>Udedel:</b>	Model:			
	Serienr.:			
<b>Opstart</b>				
<b>Lækagetest</b>	Trykprøvning	jf. DS EN 378	JA:	NEJ:
	Vakuumtest	Holdes minimum 10 min.	JA:	NEJ:
<b>Bemærkninger:</b>				

### Opstartstest:

Testen laves i varmedrift, temperatur 30 °C, max. blæser hastighed

Målingerne laves efter minimum 10 minutters drift

Indsugning/Rumtemperatur: \_\_\_\_\_ °C

Udblæsningstemperatur: \_\_\_\_\_ °C

Rørtræk mellem inde- og udedel (minimum 3 m.) \_\_\_\_\_ meter

Evt. ekstra kølemiddel \_\_\_\_\_ gram

Udetemperatur: \_\_\_\_\_ °C

Dato og underskrift af ansvarlig for idriftsætning:

Dato og underskrift af kunden:

\_\_\_\_\_

# Service på varmepumpen:



## Forudsætninger for garantien:

Varmepumpen skal være monteret af et KMO autoriseret firma og opstartes af en kvalificeret tekniker, der er i besiddelse af et personligt certifikat der opfylder alle de lov- og myndighedskrav der er gældende for området. Desuden skal installatøren have den nødvendige autorisation samt kvalitetssikring eller ISO9001 til udførelse af relevant installationsarbejde. Installationen sker i henhold til producentens monteringsanvisninger.

- Installationen skal være registreret hos H. Jessen Jürgensen A/S senest 14 dage efter opsætning  
Dog senest 3 måneder efter levering
- Varmepumpen anvendes som beskrevet i den medleverede brugsanvisning
- Varmepumpen vedligeholdes og rengøres regelmæssigt, det er kundens ansvar at der altid er fri luftgennemgang i anlægget
- Anlægget serviceres af et KMO autoriseret firma, mindst en gang inden for hver 24 måneder
- Trykprøvet og testet iht. opstartsrapport

## Undtagelser for garantien:

Fejl og mangler som følger af slitage pga. forkert eller uautoriseret udført service eller vedligeholdelsesarbejde.

- Garantien dækker ikke fejl eller skader der opstår som følger af udefra kommende hændelser, så som hærværk, lynnedslag, overspænding, utætheder pga. salt korrosion, utætheder i rørføring mv. eller forhold, som dækkes af almindelig indboforsikring
- Garantien dækker ikke anlæg som er opsat hos virksomheder
- Hvis produktet flyttes fra den oprindelige adresse
- Hvis der ikke kan forevises original opstartsrapport med KMO nr. eller hvis kunden ikke kan dokumentere udført service efter overstående regler.

**Service 1:** Dato: \_\_\_\_\_

Udført af: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

KMO nr.: \_\_\_\_\_

Underskrift : \_\_\_\_\_

**Service 4:** Dato: \_\_\_\_\_

Udført af: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

KMO nr.: \_\_\_\_\_

Underskrift : \_\_\_\_\_

**Service 2:** Dato: \_\_\_\_\_

Udført af: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

KMO nr.: \_\_\_\_\_

Underskrift : \_\_\_\_\_

**Service 5:** Dato: \_\_\_\_\_

Udført af: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

KMO nr.: \_\_\_\_\_

Underskrift : \_\_\_\_\_

**Service 3:** Dato: \_\_\_\_\_

Udført af: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

KMO nr. : \_\_\_\_\_

Underskrift : \_\_\_\_\_

**Service 6:** Dato: \_\_\_\_\_

Udført af: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

KMO nr. : \_\_\_\_\_

Underskrift : \_\_\_\_\_