



H. Jessen Jürgensen a/s

- alt til klima- og køleanlæg



Garantibevis:

SKAL UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER. (Dokumentet kan rekvireres i Pdf. format)

Denne opstartsrapport skal indsendes senest 14 dage efter montering for at opretholde garantiaftale.

Opstartsrapport for varmepumpe:				
Kundens navn:			Underskrift:	
Adresse:				
By:		Postnr.:		
Installatør:			Underskrift:	
Udført af:				
Udført dato:			KMO nr.:	
Indedel:	Model:			
	Serienr.:			
Udedel:	Model:			
	Serienr.:			
Opstart				
Lækagetest	Trykprøvning	jf. DS EN 378	JA:	NEJ:
	Vakuumtest	Holdes minimum 10 min.	JA:	NEJ:
Bemærkninger:				

Opstartstest:

Testen laves i varmedrift, temperatur 30 °C, max. blæser hastighed

Målingerne laves efter minimum 10 minutters drift

Indsugning/Rumtemperatur: _____ °C

Udblæsningstemperatur: _____ °C

Rørtræk mellem inde- og udedel (minimum 3 m.) _____ meter

Evt. ekstra kølemiddel _____ gram

Udetemperatur: _____ °C

Dato og underskrift af ansvarlig for idriftsætning:

Dato og underskrift af kunden:

Service på varmepumpen:



Forudsætninger for garantien:

Varmepumpen skal være monteret af et KMO autoriseret firma og opstartes af en kvalificeret tekniker, der er i besiddelse af et personligt certifikat der opfylder alle de lov- og myndighedskrav der er gældende for området. Desuden skal installatøren have den nødvendige autorisation samt kvalitetssikring eller ISO9001 til udførelse af relevant installationsarbejde. Installationen sker i henhold til producentens monteringsanvisninger.

- Installationen skal være registreret hos H. Jessen Jürgensen A/S senest 14 dage efter opsætning
Dog senest 3 måneder efter levering
- Varmepumpen anvendes som beskrevet i den medleverede brugsanvisning
- Varmepumpen vedligeholdes og rengøres regelmæssigt, det er kundens ansvar at der altid er fri luftgennemgang i anlægget
- Anlægget serviceres af et KMO autoriseret firma, mindst en gang inden for hver 24 måneder
- Trykprøvet og testet iht. opstartsrapport

Undtagelser for garantien:

Fejl og mangler som følger af slitage pga. forkert eller uautoriseret udført service eller vedligeholdelsesarbejde.

- Garantien dækker ikke fejl eller skader der opstår som følger af udefra kommende hændelser, så som hærværk, lynnedslag, overspænding, utætheder pga. salt korrosion, utætheder i rørføring mv. eller forhold, som dækkes af almindelig indboforsikring
- Garantien dækker ikke anlæg som er opsat hos virksomheder
- Hvis produktet flyttes fra den oprindelige adresse
- Hvis der ikke kan forevises original opstartsrapport med KMO nr. eller hvis kunden ikke kan dokumentere udført service efter overstående regler.

Service 1: Dato: _____

Udført af: _____

Adresse: _____

KMO nr.: _____

Underskrift : _____

Service 4: Dato: _____

Udført af: _____

Adresse: _____

KMO nr.: _____

Underskrift : _____

Service 2: Dato: _____

Udført af: _____

Adresse: _____

KMO nr.: _____

Underskrift : _____

Service 5: Dato: _____

Udført af: _____

Adresse: _____

KMO nr.: _____

Underskrift : _____

Service 3: Dato: _____

Udført af: _____

Adresse: _____

KMO nr. : _____

Underskrift : _____

Service 6: Dato: _____

Udført af: _____

Adresse: _____

KMO nr. : _____

Underskrift : _____