

**MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:**  
Brandsikring af rørgennemføring.

**BETEGNELSE:**

## **AF/Armaflex, Armaflex IT og SH/Armaflex rørisolering**

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Armacell GmbH  
Robert-Bosch-Str. 10  
Postfach 11 29  
D-48001 Munster  
Telefon +49 251 76 03 0  
Telefax +49 251 76 03 514  
E-mail info.de@armacell.com  
Internet www.armacell.com.

**MÆRKNING:**

Rørisoleringen skal leveres i emballage, som er mærket med betegnelse i henhold til godkendelsens BETEGNELSE.

Færdige rørgennemføringer skal på et synligt sted mærkes henholdsvis AF/Armaflex, Armaflex IT og SH/Armaflex og med godkendelsens nummer (MK 6.10/0875).

**BEMÆRKNINGER:**

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2007-01-02
- udløbsdato 2010-01-01

**BESKRIVELSE:**

AF/Armaflex, Armaflex IT og SH/Armaflex rørisolering er formstykker af henholdsvis sort og gråt, tæt, elastisk skum af syntetisk gummi beregnet til termisk isolering af rørinstitutioner.

Rør isoleret med AF/Armaflex, Armaflex IT eller SH/Armaflex føres gennem bygningsdele af beton, letbeton eller murværk i udsparinger i disse, hvorefter udsparingen tilstøbes med mørtel eller beton.

**GODKENDELSE:**

AF/Armaflex, Armaflex IT og SH/Armaflex rørisolering godkendes anvendt til udfyldning af gennembrydninger for rør af stål eller kobber i bygningsdele af beton, letbeton eller murværk, hvortil der i byggelovgivningen stilles krav om en brandteknisk klassifikation.


Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

- 1 AF/Armaflex type AF-2, AF-3 og AF-4 og Armaflex IT med vægtykkelse indtil 19 mm må anvendes på rør af stål med udvendig diameter indtil 89 mm i bygningsdele, der højst er klassificeret som BS-bygningsdel 120.
- 2 SH/Armaflex med vægtykkelse indtil 18 mm må anvendes på rør af kobber eller stål med udvendig diameter indtil 54 mm i bygningsdele, der højst er klassificeret som BS-bygningsdel 60.
- 3 Rørgennemføringerne skal i øvrigt udføres i nøje overensstemmelse med anvisningerne fra Armacell GmbH.

**KONTROL:**

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

- 1 at isoleringen er som angivet i godkendelsens BESKRIVELSE
- 2 at mærkningen af emballagen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.



Thomas Bruun